



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство Охорони Здоров'я України  
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7  
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



**М.А.Ситенко**

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 14 " 05 2009 р.

№ 05.03.02-04/ 27681

**Вододисперсійна фарба: "Фактура", "Mattlatex Lux", "Seidenlatex SL", "Артеко", "Анима" згідно ТУ У 25639364.001-99 "Фарби водо-дисперсійні "Йобі"**

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 320910000, Код ДКПП: 24.30.11.500

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

В будівництві житлових, громадських, промислових будівель, лікувально-профілактичних та навчальних закладів.  
Реалізація в оптово-роздрібній торгівлі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ЙОБІ", Україна, 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4-А, тел: 332-90-52, www.jobi.com.ua, код: 25639364  
(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "ЙОБІ", Україна, 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4-А, тел: 332-90-52, www.jobi.com.ua, код: 25639364

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, , код ЄДРПОУ)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразків (як виду продукції), наданих заявником, вододисперсійні фарби: "Фактура", "Mattlatex Lux", "Seidenlatex SL", "Артеко", "Анима" згідно ТУ У 25639364.001-99 "Фарби водо-дисперсійні "Йобі" відповідають вимогам СанПиН № 6027 А-91, МВ 8.8.2.4.-097-02 за одориметричними та санітарно-хімічними показниками.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які можуть створюватись об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно:

при застосуванні дотримуватися вимог СанПиН № 6027 А-91, МВ 8.8.2.4.-097-02: інтенсивність запаху, що його створюють вододисперсійні фарби після отвердження, не повинні перевищувати 2 бали; рівні міграції шкідливих хімічних речовин в повітря не більше (ГДКсд,мг/м3): бутилакрилат – 0,0075 мг/м3; стирол - 0,002 мг/м3; виконувати вимоги ГОСТ 12.1.005-88, вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше (ГДКр.з., мг/м3): бутилакрилат – 10 мг/м3; стирол - 30/10 мг/м3.

Використання – згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

Під час використання потрібно дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією, необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту очей, шкіри та органів дихання (ГОСТ 12.4.011-89).

Зберігання, транспортування – згідно інструкції та чинної нормативно-технічної документації. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Утилізація і поводження з відходами згідно ДСанПиН 2.2.7.029-99.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Вододисперсійна фарба: "Фактура", "Mattlatex Lux", "Seidenlatex SL", "Артеко", "Анима" згідно ТУ У 25639364.001-99 "Фарби вододисперсійні "Йобі""", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Продукція повинна мати маркування та інструкцію по застосуванню

**Висновок дійсний: до 15.11.2014 р.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3287-09 від 13.05.2009 р.

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.